

Public

- Personnel Electricien
- Personnel devant réaliser des consignations ou des mises hors tension, exécuter ou diriger des travaux d'essais ou des interventions électriques sur des installations électriques en BT
- Personnel devant réaliser des mesurages, des vérifications ou des essais sur des installations électriques basse tension

Prérequis

- Avoir des compétences en électricité dans le domaine de la tension considéré, sur les ouvrages ou installations électriques, résultant d'une formation ou d'une pratique professionnelle (différencier les grandeurs électriques, identifier les dispositifs de protection, lire un schéma électrique...)
- Disposer d'une adresse mail personnelle unique

Modalités d'admission

- Aucune en dehors des prérequis

Durée

- 14 heures

Effectif

- Maximum : 6 participants

Modalités et méthodes pédagogiques

- Inter-entreprises
- Présentiel : théorie en autonomie sur modules multimédia
- En langue Française
- Alternance de séances de face à face, individualisation, activités en autonomie, mise en pratique, ...

Qualité des formateurs

- Formateurs experts métier ayant validé un parcours de qualification pédagogique

Documents remis

- Attestation de formation

Les personnes en situation de handicap sont invitées à contacter le référent Handicap local afin d'étudier les possibilités de suivre la formation

Nous contacter

www.aftral.com

0809 908 908



Pack LAB-ELEC

B0-H0-H0V-B2VESSAI-BR-BC-

BE Verification-BE Mesurage-BE Essai Personnel Electricien

Objectifs généraux

- ◆ Acquérir les savoirs et savoir-faire en matière de prévention du risque électrique correspondant aux titres d'habilitation visés conformément à la norme NF C 18-510.

Les plus de la formation



- ◆ Des moyens matériels performants et innovants
- ◆ Une formation active et interactive avec des mises en situation pratiques
- ◆ Remise d'une documentation complète et ciblée

Mode d'évaluation des acquis

- ◆ Evaluations intermédiaires et finales réalisées avec enregistrement des résultats obtenus.
- ◆ Evaluation finale sanctionnée par le passage d'une évaluation théorique et pratique

Validation

- ◆ A l'issue de l'évaluation des connaissances théoriques et pratiques un avis nominatif indiquant l'habilitation recommandée et un formulaire d'habilitation sont remis à chaque participant.
- ◆ Un recyclage est à dispenser selon une périodicité recommandée de 3 ans, à définir par l'employeur conformément à la norme NF C 18-510
- ◆ Sans niveau spécifique
- ◆ Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans objet
- ◆ Code RNCP/RS : Non inscrit
- ◆ Possibilité de valider une partie ou l'ensemble des symboles en fonction des besoins de l'employeur
- ◆ Certificateur : Sans objet
- ◆ Codes Certif Info B0-H0-H0V : 65937-65936-65939
- ◆ Codes Certif Info BR : 82485
- ◆ Codes Certif Info BC : 65948
- ◆ Codes Certif Info B2Vessai : 82486
- ◆ Codes Certif Info BE mesurage : 82498
- ◆ Codes Certif Info BE vérifications : 82500

Agrément

- ◆ Sans objet

L'utilisation du genre masculin dans le texte permet de l'alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes.

PSEI38 - Mis à jour le : 15/04/2026 2/4

AQ/0068

AFTRAL 
Apprendre et se former en transport et logistique

• Respecter les instructions données par le chargé d'exploitation électrique ou le charge de consignation ; • Rendre compte de son activité. ■ Préciser le Rôle du chargé d'intervention générale. ■ Identifier les différents niveaux d'habilitation et leurs limites susceptibles d'être rencontrées dans le cadre des travaux hors tension avec ou sans la présence de pièces nues sous tension (symboles, rôles de chacun, etc.). ■ Enoncer les prescriptions d'exécution des travaux. - Organiser, délimiter et signaler la zone de travail (pour les B2-B2V-B2VESSAI). - Respecter la zone de travail. ■ Nommer les documents applicables dans le cadre des travaux hors tension (attestation de consignation, avis de fin de travail), ainsi que les autres documents associés (autorisation de travail, instruction de sécurité, etc.). - Rédiger les documents applicables dans le cadre des travaux (pour les B2, B2v, B2V Essai). - Vérifier et compléter l'attestation de première étape de consignation. ■ Lister les mesures de prévention à observer lors d'une INTERVENTION BT (BR). - Organiser, délimiter et signaler la zone des interventions BT. - Eliminer un risque de présence de tension dans la zone de voisinage renforce BT- zone 4 - (mise en place de nappe isolante, etc.). - Respecter et faire respecter les procédures d'intervention BT pour une réalisation en sécurité. ■ Nommer les documents applicables dans le cadre des interventions hors tension. ■ Lister les mesures de prévention à observer lors de travaux ou d'interventions - Respecter et faire respecter les règles et les instructions de sécurité. ■ Enoncer les risques liés à l'utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés spécifiques aux travaux. - Identifier, vérifier et utiliser le matériel et l'outillage appropriés. - Identifier les ouvrages ou les installations et les zones d'environnement, objet des travaux (domaine de tension, zone d'environnement, locaux réservés, etc.). - Effectuer des travaux hors tension avec ou sans la présence de pièces nues sous tension. - Réaliser une deuxième étape de consignation. - Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l'habilitation visée. ■ Décrire les opérations de consignation et les documents associés. - Réaliser les opérations de consignation. - Identifier les zones d'environnement dans lesquelles il peut intervenir (domaine de tension, zone d'environnement, locaux réservés, etc.). - Effectuer une opération de dépannage. - Effectuer une opération de mesurage et essai.	
---	--

N° SEQUENCE	OBJECTIF	DUREE
2	Mettre en pratique les connaissances acquises et évaluer les savoir-faire correspondant au titre d'habilitation visé	7 h 00
Formation pratique et évaluation ■ Mise en pratique des connaissances - Intervention sur des matériels électriques liés à l'habilitation ■ Evaluation théorique et pratique		MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES Salle équipée d'un ensemble multimédia Ressources pédagogiques Basse Tension : Gants classe 00, casque et écran facial anti-UV et outillage isolé. Armoire électrique Basse Tension (230 – 400 Volts) accessible avec disjoncteur différentiel haute sensibilité (30 mA) pouvant être manipulé

N° SEQUENCE		DUREE
3	Dresser le bilan et synthèse de la formation	/
■ Bilan de la formation ■ Synthèse du stage ■ Evaluation de satisfaction de la formation		MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
		Salle équipée d'un ensemble multimédia