

PROGRAMME DE FORMATION	PREPARATION A L'HABILITATION ELECTRIQUE RECYCLAGE OPERATIONS D'ORDRE ELECTRIQUE (BT) OPERATIONS D'ORDRE NON ELECTRIQUE (HT)	NF C 18-510
------------------------	--	-------------

Objectifs :	Réaliser des opérations d'ordre électrique en Basse Tension (BT) et non électrique en Haute Tension (HT) de mettre application les prescriptions de sécurité de la norme NF C 18-510 lors de l'exécution d'opérations sur ou au voisinage des ouvrages et ou installations électriques. Adapter les prescriptions de sécurité de la norme.
Public :	Personnel effectuant des opérations d'ordre électriques dans un environnement BT ou d'ordre non électriques dans un environnement HT
Pré requis :	Avoir des connaissances dans le domaine de tension considéré sur les installations électriques, des compétences en électricité résultant d'une formation ou d'une expérience professionnelle. Médicalement apte. Compréhension, maîtrise de la langue Française et des 4 opérations de calcul.
Durées :	14heures (2 jours de formation) 1 jour de Tronc Commun N°2 NF C 18-510 + évaluation théorique 1 jour de pratique + évaluation BT et H0V en HT De 01 à 12 personnes par groupe de travail.
Lieu :	Dans nos centres de formation ou sur site en dehors des zones de production.
Méthode et moyens pédagogiques :	Formation théorique magistrale sur supports pédagogiques. Support vidéo, diaporama, livret de formation, exposés interactifs, QCM. Formation pratique sur installations destinées pour l'évaluation des niveaux. Ressources pédagogiques : Décret N°2010-1118 du 22 septembre 2010 / Norme NF C 18-510 de janvier 2012 et amendement A2 de juin 2023 / ed6127 de l'INRS
Profil du (des) formateur(s) :	<i>Formateur ayant un diplôme dans le milieu de l'électricité et une expérience de plus de 5 ans de terrain dans le domaine de l'électricité avec différents domaines d'expériences.</i>
Moyens techniques :	Salles de formation avec des capacités d'accueil supérieures ou égales à 12 stagiaires, équipées de tableaux blancs, PC et vidéoprojecteurs. Formation pratique Local Haute Tension (cellules HT ; transformateur ; équipement et matériel adaptés). TGBT et armoire BT (matériel et équipement pour consignation et travaux électriques).
Méthode d'évaluation	Evaluation pratique sous forme d'observation du formateur, Evaluation théorique sous forme de QCM A,B,C,D.
Tarif :	Selon catalogue PILOCAP Réseau.
Sanction :	Attestation de formation avec un avis de niveau d'habilitation. Cet avis fait suite à une évaluation des acquisitions théoriques et pratiques pendant la formation. <u>NB :</u> Le titre d'habilitation définitif est établi et délivré par l'employeur. Attestation de contrôle des connaissances (AFF) Maintien des connaissances : 2 jours (14 heures) tous les 3 ans

CONTENU

Présentation :	Objectif global de la formation – Généralités – Les accidents. Effets du courant sur le corps humain. Ouvrage ou installations : Domaines de tensions, limites et reconnaissances des matériels Zones d'environnement et leurs limites Habilitation : Principe, symboles, limites et formalisation Analyse des risques et mise en œuvre des principes généraux de prévention Surveillance des opérations Mise en sécurité d'un circuit : mise hors tension, consignation, mise hors de portée Prescriptions de sécurité associées aux zones d'environnement et aux opérations Equipements de protection collectives : identifier, vérifier, utiliser Equipements de protection individuelles : Identifier, vérifier, utiliser Equipements de travail utilisés, risques et mise en œuvre Incendie et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques Evaluation théorique.
Tronc Commun N°2	
Modules complémentaires Evaluations BT/HT	Savoirs et savoir-faire conformes à la NF C 18-510 Chapitres D.2.11, D.2.12, D.2.13, D.2.14 pour la partie BT Chapitre D.2.4 pour la partie HT (H0-H0V) Evaluations pratiques et théorique